

**LATIHAN PENGUNGSIAN BANGUNAN DAN MESYUARAT POST MORTEM BAGI
ZON C4 (FKTM ZON A, FKTEM PAUH 2 DAN PKU), KAMPUS ALAM UniMAP, PAUH PUTRA**

Tarikh : 7 Jun 2023 (Rabu)
Masa : 10:00 pagi – 12:30 tengah hari
Tempat : Bilik Mesyuarat Kenanga & Zon C4

Agenda:

1. Kata aluan Komander Insiden zon C4
2. Latihan Pengungsian Bangunan
3. Demonstrasi memadam kebakaran
4. Mesyuarat Post Mortem
5. Penutup oleh Komander Insiden zon C4

BIL.	PERKARA	TINDAKAN
1	<p><i>Kata aluan Komander Insiden zon C4</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengucapkan selamat pagi dan mengalu-alukan kedatangan semua ahli Jawatankuasa Pengurusan Pasukan Tindak Balas Kecemasan (JPERT) zon C4, wakil pengurus KKP FKTM, PKU & FKTEM, wakil Pusat Pengurusan Keselamatan Kesihatan & Persekitaran Pekerjaan (COSHE), wakil Jabatan Pembangunan (JP), wakil Pusat Kesihatan Universiti (PKU), wakil Jabatan Keselamatan (JKes) dan wakil Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia yang hadir. • Perancangan untuk mengadakan latihan pengungsian bangunan (fire drill) pada 7 Jun 2023 ialah kerana untuk persediaan menghadapi sebarang audit keatas program-program di bawah FKTM selepas tarikh tersebut. • Sebelum Latihan Pengungsian Bangunan boleh dilakukan, Mesyuarat Pelarasan dan Simulasi Table Top Exercise (TTX) telah diadakan sebelum ini. • Komander insiden juga membentangkan dokumen-dokumen penting yang telah disediakan sebelum Latihan Pengungsian Bangunan dijalankan antaranya: <ul style="list-style-type: none"> i. Carta JPERT di zon C4 ii. Pelan laluan kecemasan di zon C4 iii. Talian kecemasan iv. Prosedur tindakan kecemasan & pengungsian bangunan v. dan lain-lain 	- - - -
2	<p><i>Latihan Pengungsian Bangunan C4</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Latihan Pengungsian Bangunan di zon C4 dimulakan dengan diwujudkan lokasi kebakaran oleh Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia dan COSHE iaitu di atas tangga berdekatan antara makmal FKTM A2 & makmal FKTM A6 dan seorang mangsa yang terperangkap di makmal A6. 	-

BIL.	PERKARA	TINDAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Komander insiden zon C4 telah mengaktifkan pasukan JPERT Zon C4 dan seterusnya mengarahkan proses pengungsian bangunan zon C4 dijalankan setelah penggera kebakaran berbunyi dan keadaan kecemasan kebakaran tidak terkawal. • Pasukan JPERT Zon C4 yang terdiri dari pasukan bantu mula, pasukan pemadam dan penyelamat, pasukan kwaan trafik dan pasukan ketua blok/aras telah mamainkan peranan sepatutnya semasa kejadian kecemasan kebakaran terjadi. • Lokasi mangsa terperangkap dan lokasi kebakaran telah dimaklumkan kepada Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia oleh komander insiden dengan dibantu oleh ahli JPERT zon C4 yang lain. • Latihan Pengungsian Bangunan tamat setelah mangsa diselamatkan dan kebakaran yang terjadi telah dipadamkan Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia. • Komander insiden zon C4 telah mengumumkan stand down dan semua peserta pengungsian bangunan zon C4 boleh bersurai dan kembali ke tempat kerja masing-masing. 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
3	<p><i>Demonstrasi memadam kebakaran</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Demonstrasi memadam kebakaran oleh Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia menggunakan alat pemadam api jenis serbuk kering telah diadakan setelah Latihan Pengungsian Bangunan selesai. • Bahan api menggunakan petrol dan diesel yang dimasukkan kedalam bekas tong drum khas sebelum dihidupkan api. • Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia memberi peluang beberapa peserta yang terlibat dalam Latihan Pengungsian Bangunan untuk mencuba menggunakan alat pemadam api tersebut. 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
4	<p><i>Mesyuarat Post Mortem</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesyuarat post mortem dimulakan oleh wakil Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia dengan menyatakan Latihan Pengungsian Bangunan Zon C4 berjalan dengan baik dan ahli JPERT zon C4 tahu peranan masing-masing. • Penggera kecemasan berbunyi dengan baik dan pengumuman kecemasan kebakaran oleh JPERT melalui pembesar suara bangunan juga jelas kedengaran. • Kawalan lalulintas juga baik dan memudahkan jentera bomba sampai ke lokasi kebakaran. • Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia memberi cadangan agar JPERT Zon C4 dapat membeli atau menggunakan pembesar suara mudah alih (loud inhaler) yang boleh digunakan terutama sekitar tempat pengumpulan dan memudahkan kawalan serta 'headcount' dibuat situ. • Pelajar-pelajar yang berada disekitar zon C4 mesti lebih ambil perhatian berkaitan prosedur kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan. • Pihak Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia juga mencadangkan agar khemah tambahan PKU yang terletak diluar atas jalan perlu diubah disebabkan menghalang laluan kenderaan atau laluan lain diwujudkan semasa kejadian kecemasan berlaku untuk memudahkan jentera bomba melaluinya. • Laluan kenderaan dibelakang premis medan selera zon C4 juga digalakkan tiada kenderaan diletak disitu agar memudahkan laluan kenderaan berjalan lancar. • JKes memaklumkan lalulintas sekitar lokasi kecemasan kebakaran yang dikawal oleh ahli JPERT berada dalam keadaan baik dan memudahkan jentera bomba melaluinya. • JP memberi komen penggera kecemasan berfungsi semuanya di zon C4 kecuali ada sedikit penggera kecemasan berbunyi sedikit perlahan dimana JP akan memeriksa kembali. • COSHE meminta pihak JPERT zon C4 mengambil maklum komen yang diberi oleh agensi berkaitan dan COSHE akan menyerahkan salinan 'softcopy' komen rasmi agensi berkaitan kepada JPERT selepas ini. 	<p>-</p> <p>-</p> <p>JPERT</p> <p>-</p> <p>PKU</p> <p>Jkes</p> <p>-</p> <p>JP</p> <p>COSHE</p>

BIL.	PERKARA	TINDAKAN
5	<p><i>Penutup oleh Komander Insiden zon C4</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ucapan terima kasih atas kerjasama, cadangan dan pandangan yang diberikan oleh pihak COSHE, Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia, Jabatan Pembangunan (JP) dan Jabatan Keselamatan (JKes) untuk Latihan Pengungsian Bangunan Zon C4 yang dijalankan. • Mesyuarat post mortem ditangguhkan pada jam 12.30 tengah hari. 	-

Disediakan oleh:



(En. Masri Zairi Mohd Zin)
Komander Insiden Zon C4



Disahkan oleh:



(Ts. Dr. Tan Wee Choon)
Pengurus JPKPKP FKTM

Senarai kehadiran ahli Jawatankuasa Penyelaras Pasukan Bertindak Kecemasan (ERT) Zon C4 (FKTM Zon A, FKTEM Pauh 2 & PKU) & wakil-wakil PTJ dan agensi berkaitan untuk Latihan Pengungsian Bangunan Zon C4 & Mesyuarat Post-Mortem bagi tahun 2023. Tarikh: 7 Jun 2023

BIL	NAMA	JAWATAN	KEHADIRAN
1	Dr. Tan Wee Choon	Penyurus KKP	
2	En. Masri Zairi Mohd Zin	Komander Insiden Zon C4	
3	Tc. Narzrezal Abdul Razak	T. Komandan	
4	En. Mazlan Mohd Husin	AJK Ketua Bantu mula.	
5	En. Mohd Nazri Abdul Hamid	AJK First Aider	
6	En. Mohamad Jasmin Shaari	AJK Pasukan bantu mula	
7	En. Mohd Shukri Nordin	AJK Pasukan bantu mula.	
8	Pn. Suraya Harun	AJK Post Aid.	
9	Dr. Ahmad Zulhafizi Bin Azmi	AJK First Aider	
10	En. Rashid Ramli	AJK Pasukan Pemadam dan Penyelamat	
11	En. Mohd Nazmi Mohammad Radzi	AJK PEN. JURUTERA	
12	En. Muhamad Fairuz Abdul Karim	AJK Pasukan Pemadam	
13	En. Suhelmi Wi @ Senawi	AJK Pasukan Pemadam	
14	En. Mohd Ridzuan Mohd Nor	AJK PASUKAN PEMADAM & PENYELAMAT	
15	En. Mohammad Nasrul Naim Bin Mat Hashim		
16	En. Roszi Anuar Hamid	Ketua Pasukan Kawalan Trafik	
17	Ts. Shariffah Zarihan Syed Zaharim Helmi	AJK Pasukan Kawalan trafik	
18	Pn. Misni Rosli	Ketua Blok	
19	En. Mohd Nazry Mat Nayan	Ketua Awas	
20	Prof. Madya Dr. Mohammad Shahrazel Razalli		
21	Pn. Nurzaitun Musa	Ketua Blok	

BIL	NAMA	JAWATAN	KEHADIRAN
22	FARID BIN MUHAMMAD	P.P. KEPERLAMPATAN	
23	MUHAMMAD SAHIDAN	P. PEG. CAJIS	
24	FARUQZ EMIR MOHD NOR	BOMBA	
25	MUHAMMAD ROBANI HASSAN	PEGAWAJ TAPAK	
26	ELIANI ADIANA ABU BAKAR	PEGAWAJ. SAKSI	
27	Muhamad Qayyum Bashir Bin Hamdani	Per. Jurutera	
28	MUHAMMAD HAIRUL AMRY B. POMLI	Jurutera	
29	AHMAD FARIZ HASAN	PENSYARAH	
30	AHMAD AZAMUDDIN	P. PEGAWAJ IAIN	
31	Muhammad Fariz Bin Hamdan	FIRE COUT	
32	Muhammad Shahrizal Bin Amran	Fire Cout.	
33	SHUKRIM B. HASHIM	PIMP. KEMAHIRAN	
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			

