



KERAJAAN MALAYSIA
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994

Perakuan Kelayakan

BEJANA TEKANAN

| | | |
|---|---|--|
| Perakuan ini adalah sah sehingga | | 05/05/2026 |
| Nama Pemunya | | KAMPUS ALAM UNIMAP PAUH PUTRA (PR/10/23/2590) |
| Alamat surat menyurat pemunya | | ULU PAUH, MUKIM PADANG SIDING, 02600 ARAU PERLIS |
| Nama Penghuni | | KAMPUS ALAM UNIMAP PAUH PUTRA (PR/10/23/2590) |
| Alamat surat menyurat penghuni | | ULU PAUH, MUKIM PADANG SIDING, 02600 ARAU PERLIS |
| Dengan ini diperakui bahawa bejana tekanan tuan telah saya periksa pada | | 06/02/2025 |
| dan saya berpuas hati yang ia boleh dikendalikan pada tekanan yang tidak lebih daripada | | KELUMPANG 1034.00 kilopascal |
| Butir-butir tentang jentera bejana tekanan | Nombor Pendaftaran | PR-PMT-1031 |
| | Perihal | (T02) AIR RECEIVER |
| | Nama Pengilang | KONG BROTHERS ENGINEERING WORKS SDN. BHD. |
| | Negara Pengilang | MALAYSIA |
| | Nombor Siri | KB/07/545 |
| | Kapasiti | 0.5 meter padu |
| | Tekanan yang membolehkan peranti pelepas tekanan dijalankan | KELUMPANG 1034.00 kilopascal |
| | Lokasi | KAMPUS ALAM UNIMAP PAUH PUTRA (PR/10/23/2590) ULU PAUH, MUKIM PADANG SIDING, 02600 ARAU, PERLIS |



Pengesahan Dokumen

| | |
|--------|-----------|
| Tarikh | 6/02/2025 |
|--------|-----------|

t.t



| |
|------------------------------|
| WINAI A/L ISOON |
| Pemeriksa Kilang Dan Jentera |

CATATAN Perakuan ini bukanlah resit untuk apa-apa bayaran
Dokumen ini adalah cetakan komputer dan hanya memerlukan perakuan elektronik