



**KERAJAAN MALAYSIA**  
**AKTA KILANG DAN JENTERA, 1967**

**THE FACTORIES AND MACHINERY ACT, 1967**

Peraturan-peraturan (Pemberitahu, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan) Kilang dan Jentera, 1970 Peraturan 10(2)  
*The Factories and Machinery (Notification, Certificate of Fitness and Inspections) Regulations, 1970 Regulation 10(2)*

**Perakuan Kelayakan**  
**PENGANDUNG TEKANAN TAK BERAPI**

Perakuan ini adalah sah hingga (lihat syarat-syarat di bawah)	10/12/2024	
Nama Pemunya/Penduduk	Kampus Alam UniMAP Pauh Putra	
Alamat Pos	ULU PAUH, MUKIM PADANG SIDING, 02600, ARAU, PERLIS	
Dengan ini diperakui bahawa Pengandung Tekanan Tak Berapi tuan telah saya periksa pada	11/09/2023	
dan saya puas hati yang ia boleh dijalankan pada tekanan yang tidak lebih daripada	<b>KELUMPANG 1034.00</b> kilo pascal	
Butir-butir tentang Pengandung Tekanan Tak Berapi	No Pendaftaran	PR PMT 1041
	Nama Pembuat	KONG BROTHERS ENGINEERING WORKS SDN. BHD.
	No.Pembuat	KB/07/533
	Perihal	AIR RECEIVER
	Isian Padu	0.5 meter padu
	Tekanan yang membolehkan injap keselamatan dijalankan	<b>KELUMPANG 1034.00</b> kilo pascal
	Kedudukan	Kampus Alam UniMAP Pauh Putra(PR/10/23/2590) ULU PAUH, MUKIM PADANG SIDING, 02600 ARAU PERLIS

\* PERAKUAN INI adalah sah hingga tarikh di atas, melainkan jika telah digantung, dibatalkan atau dengan jalan lain ditamatkan terlebih dahulu di bawah peruntukan-peruntukan Akta tersebut dan dengan syarat bahawa peruntuk-peruntukan Akta tersebut dan Peraturan-peraturan berkenaan dengan Pengandung Tekanan Tak Berapi di atas tidak dilanggar.



Tarikh	12/09/2023
--------	------------

<b>MOHD SHAFIQ BIN YAACOB</b>
Pemeriksa Kilang Dan Jentera



\* Perakuan ini dikeluarkan kepada tuan dengan syarat bahawa petunjuk-petunjuk di dalam surat saya kepada tuan rujukan bertarikh telah dijalankan sebagaimana yang dinyatakan di dalam jawapan tuan rujukan bertarikh .

CATATAN Perakuan ini bukanlah resit untuk apa-apa bayaran  
Dokumen ini adalah cetakan komputer dan hanya memerlukan perakuan elektronik