



**KERAJAAN MALAYSIA**  
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994

**Perakuan Kelayakan**

**BEJANA TEKANAN**

Perakuan ini adalah sah sehingga		05/05/2026
Nama Pemunya		KAMPUS ALAM UNIMAP PAUH PUTRA (PR/10/23/2590)
Alamat surat menyurat pemunya		ULU PAUH, MUKIM PADANG SIDING, 02600 ARAU PERLIS
Nama Penghuni		KAMPUS ALAM UNIMAP PAUH PUTRA (PR/10/23/2590)
Alamat surat menyurat penghuni		ULU PAUH, MUKIM PADANG SIDING, 02600 ARAU PERLIS
Dengan ini diperakui bahawa bejana tekanan tuan telah saya periksa pada		06/02/2025
dan saya berpuas hati yang ia boleh dikendalikan pada tekanan yang tidak lebih daripada		KELUMPANG 1034.00 kilopascal
Butir-butir tentang jentera bejana tekanan	Nombor Pendaftaran	PR-PMT-1047
	Perihal	(T02) AIR RECEIVER
	Nama Pengilang	KONG BROTHERS ENGINEERING WORKS SDN. BHD.
	Negara Pengilang	MALAYSIA
	Nombor Siri	KB/07/546
	Kapasiti	0.5 meter padu
	Tekanan yang membolehkan peranti pelepas tekanan dijalankan	KELUMPANG 1034.00 kilopascal
	Lokasi	KAMPUS ALAM UNIMAP PAUH PUTRA (PR/10/23/2590) ULU PAUH, MUKIM PADANG SIDING, 02600 ARAU, PERLIS



Pengesahan Dokumen

Tarikh	6/02/2025
--------	-----------

t.t



WINAI A/L ISOON
Pemeriksa Kilang Dan Jentera

CATATAN Perakuan ini bukanlah resit untuk apa-apa bayaran  
Dokumen ini adalah cetakan komputer dan hanya memerlukan perakuan elektronik