



KERAJAAN MALAYSIA
AKTA KILANG DAN JENTERA, 1967

THE FACTORIES AND MACHINERY ACT, 1967

Peraturan-peraturan (Pemberitahu, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan) Kilang dan Jentera, 1970 Peraturan 10(2)
The Factories and Machinery (Notification, Certificate of Fitness and Inspections) Regulations, 1970 Regulation 10(2)

Perakuan Kelayakan
PENGANDUNG TEKANAN TAK BERAPI

Perakuan ini adalah sah hingga (lihat syarat-syarat di bawah)	12/12/2024	
Nama Pemunya/Penduduk	UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS	
Alamat Pos	pr/10/23/2590 02100, PADANG BESAR, PERLIS	
Dengan ini diperakui bahawa Pengandung Tekanan Tak Berapi tuan telah saya periksa pada	13/09/2023	
dan saya puas hati yang ia boleh dijalankan pada tekanan yang tidak lebih daripada	KELUMPANG 1034/-100 kilo pascal	
Butir-butir tentang Pengandung Tekanan Tak Berapi	No Pendaftaran	PR PMT 1463
	Nama Pembuat	YUEN FEE (WAN SOON) ENG. SDN. BHD.
	No.Pembuat	YF/15/0660
	Perihal	AIR L VACUUM L N2 TANK
	Isian Padu	0.5 meter padu
	Tekanan yang membolehkan injap keselamatan dijalankan	KELUMPANG 1034/-100 kilo pascal
	Kedudukan	UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS(PR/16/23/6161) pr/10/23/2590 02100 PADANG BESAR PERLIS

* PERAKUAN INI adalah sah hingga tarikh di atas, melainkan jika telah digantung, dibatalkan atau dengan jalan lain ditamatkan terlebih dahulu di bawah peruntukan-peruntukan Akta tersebut dan dengan syarat bahawa peruntuk-peruntukan Akta tersebut dan Peraturan-peraturan berkenaan dengan Pengandung Tekanan Tak Berapi di atas tidak dilanggar.



Tarikh	13/09/2023
--------	------------

MOHD SHAFIQ BIN YAACOB
Pemeriksa Kilang Dan Jentera



* Perakuan ini dikeluarkan kepada tuan dengan syarat bahawa petunjuk-petunjuk di dalam surat saya kepada tuan rujukan bertarikh telah dijalankan sebagaimana yang dinyatakan di dalam jawapan tuan rujukan bertarikh .

CATATAN Perakuan ini bukanlah resit untuk apa-apa bayaran
Dokumen ini adalah cetakan komputer dan hanya memerlukan perakuan elektronik