



KERAJAAN MALAYSIA
AKTA KILANG DAN JENTERA, 1967
THE FACTORIES AND MACHINERY ACT, 1967

Peraturan-peraturan (Pemberitahu, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan) Kilang dan Jentera, 1970 Peraturan 10(2)
The Factories and Machinery (Notification, Certificate of Fitness and Inspections) Regulations, 1970 Regulation 10(2)

**Perakuan Kelayakan
PENGANDUNG TEKANAN TAK BERAPI**

Perakuan ini adalah sah hingga (lihat syarat-syarat di bawah)	17/07/2025
Nama Pemunya/Penduduk	Kampus Alam UniMAP Pauh Putra
Alamat Pos	ULU PAUH, MUKIM PADANG SIDING, 02600, ARAU, PERLIS
Dengan ini diperakui bahawa Pengandung Tekanan Tak Berapi tuan telah saya periksa pada	18/04/2024
dan saya puas hati yang ia boleh dijalankan pada tekanan yang tidak lebih daripada	KELUMPANG 1300 kilo pascal
Butir-butir tentang Pengandung Tekanan Tak Berapi	No Pendaftaran PR-PMT-80284
	Nama Pembuat Xinlie Compressor Co. Ltd.
	No.Pembuat BPA2020001106
	Perihal Air Receiver Tank
	Isian Padu 0.5 meter padu
	Tekanan yang membolehkan injap keselamatan dijalankan KELUMPANG 1300 kilo pascal
	Kedudukan Kampus Alam UniMAP Pauh Putra(PR/10/23/2590) ULU PAUH, MUKIM PADANG SIDING, 02600 ARAU PERLIS

* PERAKUAN INI adalah sah hingga tarikh di atas, melainkan jika telah digantung, dibatalkan atau dengan jalan lain ditamatkan terlebih dahulu di bawah peruntukan-peruntukan Akta tersebut dan dengan syarat bahawa peruntukan-peruntukan Akta tersebut dan Peraturan-peraturan berkenaan dengan Pengandung Tekanan Tak Berapi di atas tidak dilanggar.



Tarikh	24/04/2024
--------	------------

MOHD SHAFIQ BIN YAACOUB

Pemeriksa Kilang Dan Jentera



* Perakuan ini dikeluarkan kepada tuan dengan syarat bahawa petunjuk-petunjuk di dalam surat saya kepada tuan rujukan bertarikh telah dijalankan sebagaimana yang dinyatakan di dalam jawapan tuan rujukan bertarikh .