



**KERAJAAN MALAYSIA**  
**AKTA KILANG DAN JENTERA, 1967**

**THE FACTORIES AND MACHINERY ACT, 1967**

Peraturan-peraturan (Pemberitahu, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan) Kilang dan Jentera, 1970 Peraturan 10(2)  
*The Factories and Machinery (Notification, Certificate of Fitness and Inspections) Regulations, 1970 Regulation 10(2)*

**Perakuan Kelayakan**  
**PENGANDUNG TEKANAN TAK BERAPI**

Perakuan ini adalah sah hingga (lihat syarat-syarat di bawah)	15/04/2024	
Nama Pemunya/Penduduk	Kampus Alam UniMAP Pauh Putra	
Alamat Pos	ULU PAUH, MUKIM PADANG SIDING, 02600, ARAU, PERLIS	
Dengan ini diperakui bahawa Pengandung Tekanan Tak Berapi tuan telah saya periksa pada	16/01/2023	
dan saya puas hati yang ia boleh dijalankan pada tekanan yang tidak lebih daripada	<b>KELUMPANG 1300</b> kilo pascal	
Butir-butir tentang Pengandung Tekanan Tak Berapi	No Pendaftaran	PR PMT 80284
	Nama Pembuat	Xinlie Compressor Co. Ltd.
	No.Pembuat	BPA2020001106
	Perihal	Air Receiver Tank
	Isian Padu	0.5 meter padu
	Tekanan yang membolehkan injap keselamatan dijalankan	<b>KELUMPANG 1300</b> kilo pascal
	Kedudukan	UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP)(PR/10/23/2590) ULU PAUH, MUKIM PADANG SIDING, ARAU02600PERLIS

\* PERAKUAN INI adalah sah hingga tarikh di atas, melainkan jika telah digantung, dibatalkan atau dengan jalan lain ditamatkan terlebih dahulu di bawah peruntukan-peruntukan Akta tersebut dan dengan syarat bahawa peruntuk-peruntukan Akta tersebut dan Peraturan-peraturan berkenaan dengan Pengandung Tekanan Tak Berapi di atas tidak dilanggar.

*lu.*



Tarikh	17/01/2023
--------	------------

<b>WINAI A/L ISOON</b>
Pemeriksa Kilang Dan Jentera



\* Perakuan ini dikeluarkan kepada tuan dengan syarat bahawa petunjuk-petunjuk di dalam surat saya kepada tuan rujukan bertarih telah dijalankan sebagaimana yang dinyatakan di dalam jawapan tuan rujukan bertarih .

CATATAN Perakuan ini bukanlah resit untuk apa-apa bayaran  
Dokumen ini adalah cetakan komputer dan hanya memerlukan perakuan elektronik